

Опросный лист для подбора постов управления и индикации

Сигмиан



Дата заполнения

Количество шт.

Наименование заказчика

Контактные данные

Наименование проекта

ИСПОЛНЕНИЕ

Взрывозащищенное ☐

Невзрывозащищенное ☐

ЗОНА УСТАНОВКИ

Группа II: Группа I:

Зона 0 ☐ PO ☐

Зона 1 ☐ PB ☐

Зона 2 ☐ PP ☐

ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Взрывонепроницаемая оболочка, вид «d» ☐

Повышенная защита, вид «e» ☐

Искробезопасная цепь, вид «i» ☐

Другой

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС

T6 (до 85°C) ☐

T5 (до 100°C) ☐

T4 (до 135°C) ☐

ПОДГРУППА ГАЗОВ

IIA ☐ IIB ☐ IIB+H2 ☐ IIC ☐

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

У ☐ ХЛ ☐ УХЛ ☐

УРОВЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

IP65 ☐ IP66 ☐ IP67 ☐

Другой

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

от - °C до + °C

Ограничение по габаритным размерам корпуса (ДхШхВ),

не более, мм: x x мм

КЛЕММЫ

№	Тип клеммы	Тип подключения	Сечение, мм ²	Кол-во	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Заполненный опросный лист направьте
на e-mail sales@warom-sigmian.ru

warom-sigmian.ru

Элементы управления и индикации

КНОПКА

№	Тип кнопки	Цвет	Контакты	Кол-во	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					



ИНДИКАТОР

№	Цвет	Напряжение	Кол-во
1			
2			
3			
4			
5			


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

№	Тип переключателя	Электрическая схема	Кол-во	Примечание
1				
2				
3				

№ ЭЛ.СХЕМЫ СХЕМА КОНТАКТОВ, ПОЗИЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

1			
2			
3			
4			

№ ЭЛ.СХЕМЫ СХЕМА КОНТАКТОВ, ПОЗИЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

5			
6			
7			

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

№	Тип прибора	Характеристика	Кол-во	Примечание
1				
2				

Опросный лист для подбора постов управления и индикации

Сигмиан




ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ (ПОТЕНЦИОМЕТРЫ)

№	Сопротивление	Кол-во	Примечание
1			

АКСЕССУАРЫ И ДОП. КОМПОНЕНТЫ

Маркировка клемм	☐	Шина для РЕ проводников (защитное заземление)	☐
Перемычки для клемм	☐	Шина для РЕ проводников (функциональное заземление)	☐
Шина для N проводников	☐	Другой	



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ/ЗАГЛУШКИ

№	Тип компонента	Присоединительная резьба	Тип кабеля	Диаметр внутр. оболочки кабеля, мм	Диаметр внеш. оболочки кабеля, мм	Механическая защита кабеля		Сторона расположения	Материал	Кол-во	Примечание (марка кабеля, доп. аксессуары)
						Тип	DN				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

УСТРОЙСТВО ВВОДА ПОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

АКСЕССУАРЫ И ДОП. КОМПОНЕНТЫ

Дренажное устройство	☐	Пластина для объединения и заземления металлических кабельных вводов	☐	Другой	
----------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------	----------------------

Дополнительная информация и требования