

Опросный лист для подбора взрывозащищенного шкафа управления

Сигмиан



Дата заполнения

Количество шт.

Наименование заказчика

Контактные данные

Наименование проекта

ЗОНА УСТАНОВКИ

Группа II:	Группа I:
Зона 0	PO
Зона 1	PB
Зона 2	РП
Невзрывоопасная зона	

ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ПОДГРУППА ГАЗОВ

IIA IIB IIB+H2 IIC

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС

T6 (до 85°C)

T5 (до 100°C)

T4 (до 135°C)

T3 (до 200°C)

УРОВЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

IP65 IP66 IP67

Другой

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

от - °C до + °C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ)

Предпочтительный производитель

В соответствии с наработками

Напряжение В

Частота питания Гц

Номинальная мощность нагрузки кВт

Ограничение по габаритным размерам корпуса (ДхШхВ),

не более, мм: x x мм

ВВОДНЫЕ АППАРАТЫ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РУБИЛЬНИКИ)

Тип
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Характеристика расцепителя
Номинальная отключающая способность, кА
Категория надежности электроснабжения (Количество вводных аппаратов)

ОТХОДЯЩИЕ АППАРАТЫ

Тип
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Номинальная отключающая способность, кА
Количество отходящих автоматических выключателей

Заполненный опросный лист направьте
на e-mail sales@warom-sigmian.ru

warom-sigmian.ru

Опросный лист для подбора взрывозащищенного шкафа управления

Сигмиан



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Номинальное сечение клемм для кабелей подвода питания	мм2				
Номинальное сечение клемм для кабелей подключения нагрузки	мм2				
Номинальное сечение клемм для контрольных цепей	мм2				
Узел заземления шкафа	АВР	ИБП	Тип АВР	Мощность	кВт
Регулятор температуры	Тип	Количество			
Ручки управления на двери	Какими автоматическими выключателями				
Замки на ручках	На каких автоматических выключателях и в каком положении				
Измерение параметров тока и напряжения					
Трансформатор тока	Тип	Диапазон измерений	Класс точности		
Тип принимаемых сигналов (4-20мА, Pt100, AS и т.п.)/количество					
ПЛК ☐	Тип	Протокол/интерфейс передачи данных на верхний уровень			
Панель оператора	Смотровое окно	Светосигнальная аппаратура на двери			
Индикатор включения электрообогрева					
Индикатор аварии АВДТ	Индикатор аварии датчика		Индикатор "Сеть"		
Сигналы "сухой контакт"					
Измерение текущих токов	Количество линий				
Измерение токов утечки	Количество линий				
Учёт электроэнергии/характеристики/кол-во тарифов				Внутренний обогрев	
Наружное освещение	Характеристика наружного освещения				

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Рама напольная	Дополнительные требования к конструкции рамы
Крепление на стену (навесное)	Другой способ установки

Заполненный опросный лист направьте
на e-mail sales@warom-sigmian.ru

warom-sigmian.ru

Опросный лист для подбора взрывозащищенного шкафа управления

Сигмиан



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ/ЗАГЛУШКИ

Подвод кабелей питания	Подвод кабелей нагрузки	Подвод контрольных кабелей
Наличие дренажных/вентиляционных устройств		

№	Тип компо- нента	Присоеди- нительная резьба	Тип кабеля	Диаметр внутр. оболочки кабеля, мм	Диаметр внеш. оболочки кабеля, мм	Механи- ческая защита кабеля		Сторона располо- жения	Материал	Кол-во	Примечание (марка кабеля, доп.аксессуары)
						Тип	DN				
1											
2											
3											
4											

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Цвет корпуса (RAL)	Другое
--------------------	--------

Дополнительная информация и требования